

当院屋上で発生した火災についてのご報告 第3報

2021年7月2日（金）21時59分に、当院屋上東側看板付近から発生した火災につきまして、7月9日（金）にご報告した第2報以降の経過をご報告申し上げます。

7月15日（木）に消防および関係業者を交えて、再度検証を行いました。

その際の意見を踏まえ、当院としては、「出火原因は、ネオン管の一部に亀裂が生じた事で放電が発生し、それにより周辺の構造物に引火した可能性が高い」と判断いたしました。

今後は、今回出火した部分を含むネオン管設備をすべて撤去し、看板の補修方法の検討を進める予定となります。また、各種設備等の維持管理についても体制を強化し、再発防止に努めて参ります。

なお、前回のご報告以降も火災による診療機能への影響は確認されておらず、既報の通りではございますが、7月3日（土）以後は通常通りの診療を行っております。

入院患者さん、患者さんのご家族、そして近隣住民の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

2021年7月16日 病院長